

**АКТ**  
**Обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Далматово

«03» марта 2024 г.

**Комиссия в составе представителей ООО «Жилищная управляющая компания»:**

директор - Суржанов И. В.  
инженер - Андрусев И. И.  
с.о.п. обслуживающего фонда - Веретинкина Е. И.

Составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 8 по ул. Чапаева с целью установления пригодности (непригодности) их для отвода продуктов сгорания.

**Результаты обследования**

|                          | Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов и их обособленность | Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (чистка от сажи и копоти) | Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах | Состояние оголовков дымовых труб и ЖСТ, их размещение вне зоны ветрового подпора | Заключение о пригодности дымовых и вентиляционных каналов для отхода продуктов сгорания |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| А) дымоходы              |                                                                      |                                                                        |                                                   |                                                                                  |                                                                                         |
| Б) вентиляционные каналы |                                                                      |                                                                        |                                                   |                                                                                  |                                                                                         |
| 1. обособленные каналы   |                                                                      |                                                                        | <u>нормальное</u>                                 | <u>нормальное</u>                                                                | <u>пригодны</u>                                                                         |
| 2. необособленные каналы |                                                                      |                                                                        |                                                   |                                                                                  |                                                                                         |

При задымлении дымоходов дым проникает в помещение квартиры № отсутствует

**Заключение:** Дымоходы от отводов продуктов сгорания в квартирах № отсутствуют

пригодны

непригодны

Вентиляционные каналы в квартирах № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 68, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 86

пригодны

непригодны

**Подписи представителей:**

Суржанов И. В.  
Андрусев И. И.  
Веретинкина Е. И.

