

АКТ
Обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Далматово

«03» апрель 2024 г.

Комиссия в составе представителей ООО «Жилищная управляющая компания»:

Директор Суржанин И.В.
Сопредседатель Андрейев И.И.
от собственников дома Фролова В.В.

Составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 81 по ул. Ленина с целью установления пригодности (непригодности) их для отвода продуктов сгорания.

Результаты обследования

	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов и их обособленность	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (чистка от сажи и копоти)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовок дымовых труб и ЖСТ, их размещение вне зоны ветрового подпора	Заключение о пригодности дымовых и вентиляционных каналов для отхода продуктов сгорания
А) дымоходы					
Б) вентиляционные каналы					
1. обособленные каналы			<u>хорошо</u>	<u>хорошо</u>	<u>пригодны</u>
2. необособленные каналы					

При задымлении дымоходов дым проникает в помещение квартиры № отсутствует

Заключение: Дымоходы от отводов продуктов сгорания в квартирах № отсутствует

пригодны

непригодны

Вентиляционные каналы в квартирах № 1, 2, 4, 8, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 74, 77

пригодны

непригодны

Подписи представителей:

Суржанин И.В.
Андреев И.И.
Фролова В.В. - Д. Брыков

